

**Iniciado em** quinta, 3 abr 2025, 10:22

**Estado** Finalizada

**Concluída em** quinta, 3 abr 2025, 10:27

**Tempo** 5 minutos 5 segundos  
**empregado**

**Avaliar** 10,00 de um máximo de 10,00(100%)

**Comentários**

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre os extintores é correto afirmar:

- a. Não precisam conter etiqueta com nome e endereço do proprietário.
- b. Devem ser instalados onde houver maior possibilidade do fogo bloqueá-los.
- c. Devem ser aprovados pelo INMETRO, com selo de recarga válido, devendo estar lacrados e com pressão adequada. 
- d. Podem ser instalados em escadas.
- e. Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a não mais de 10 m da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos.



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Devem ser aprovados pelo INMETRO, com selo de recarga válido, devendo estar lacrados e com pressão adequada.

**Histórico de respostas**

Passo	Hora	Ação	Estado	Pontos
1	3/04/2025 10:22	Iniciada	Ainda não respondida	
2	3/04/2025 10:26	Salvou: Devem ser aprovados pelo INMETRO, com selo de recarga válido, devendo estar lacrados e com pressão adequada.	Resposta salva	
3	3/04/2025 10:27	<b>Tentativa finalizada</b>	<b>Correto</b>	<b>1,00</b>

## Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Adotar práticas preventivas são essenciais para impedir ou reduzir a ocorrência de sinistros no ambiente escolar. Ao seguir orientações básicas para prevenir incêndios e promover uma cultura de prevenção, é possível minimizar os riscos de incêndios, proteger vidas e patrimônios.

Escolha uma opção:

Verdadeiro ✓

Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

## Histórico de respostas

Passo	Hora	Ação	Estado	Pontos
1	3/04/2025 10:22	Iniciada	Ainda não respondida	
2	3/04/2025 10:26	Salvou: Verdadeiro	Resposta salva	
3	3/04/2025 10:27	Tentativa finalizada	Correto	1,00



## Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre a instalação dos extintores em paredes ou divisórias, é **incorreto** afirmar:

- a. Quando fixados na parede, devem ser instalados com altura máxima de 1,60 m.
- b. No solo elevado, devem ser instalados com, no mínimo, 0,10 m do piso acabado com suporte.
- c. Devem estar visíveis e sinalizados verticalmente.
- d. Não possui altura mínima exigida, podendo ser instalado em qualquer altura. ✓
- e. Quando instalados em pilares, todas as faces que estiverem voltadas para os corredores de circulação devem ser sinalizadas.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Não possui altura mínima exigida, podendo ser instalado em qualquer altura.

## Histórico de respostas

Passo	Hora	Ação	Estado	Pontos
1	3/04/2025 10:22	Iniciada	Ainda não respondida	
2	3/04/2025 10:26	Salvou: Não possui altura mínima exigida, podendo ser instalado em qualquer altura.	Resposta salva	
3	3/04/2025 10:27	<b>Tentativa finalizada</b>	<b>Correto</b>	<b>1,00</b>



## Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre a sinalização de emergência, assinale a alternativa correta:

- a. Pode ser neutralizada pelas cores das paredes e acabamentos, mesmo que dificulte a sua visualização.
- b. As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente.
- c. A sinalização de emergência não precisa se destacar em relação à comunicação visual adotada para outros fins.
- d. Não há norma específica que trate sobre as características dos materiais que devem ser utilizados para a confecção das sinalizações de emergência.
- e. A sinalização de saída de emergência adequada não precisa assinalar todas as mudanças de direção, saídas, escadas etc.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente.

## Histórico de respostas

Passo	Hora	Ação	Estado	Pontos
1	3/04/2025 10:22	Iniciada	Ainda não respondida	
2	3/04/2025 10:26	Salvou: As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente.	Resposta salva	
3	3/04/2025 10:27	<b>Tentativa finalizada</b>	<b>Correto</b>	<b>1,00</b>



## Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

A sinalização de emergência é utilizada na edificação e áreas de risco e deve ser objeto de inspeção periódica para efeito de manutenção, com a realização de limpeza até a substituição por outra nova quando suas propriedades físicas e químicas deixarem de produzir o efeito visual para as quais foram confeccionadas.

Escolha uma opção:

Verdadeiro ✓

Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

## Histórico de respostas

Passo	Hora	Ação	Estado	Pontos
1	3/04/2025 10:22	Iniciada	Ainda não respondida	
2	3/04/2025 10:26	Salvou: Verdadeiro	Resposta salva	
3	3/04/2025 10:27	Tentativa finalizada	Correto	1,00



Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O sistema de iluminação de emergência deve:

- I) Permitir o controle visual das áreas abandonadas para localizar pessoas impedidas de locomover-se.
- II) Manter a segurança patrimonial para facilitar a localização de estranhos nas áreas de segurança pelo pessoal da intervenção.
- III) Sinalizar inconfundivelmente as rotas de fuga utilizadas no momento do abandono do local.

Assinale a alternativa correta em relação às afirmativas acima:

- a. Todas as alternativas estão corretas. ✓
- b. Somente a alternativa I está correta.
- c. Somente a alternativa III está correta.
- d. II e III estão corretas.
- e. I e III estão corretas.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Todas as alternativas estão corretas.

#### Histórico de respostas

Passo	Hora	Ação	Estado	Pontos
1	3/04/2025 10:22	Iniciada	Ainda não respondida	
2	3/04/2025 10:26	Salvou: Todas as alternativas estão corretas.	Resposta salva	
3	3/04/2025 10:27	<b>Tentativa finalizada</b>	<b>Correto</b>	<b>1,00</b>



Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Referente aos corrimões, assinale a alternativa correta:

- a. Deverão ser adotados em apenas um dos lados das escadas ou rampas.
- b. Deverão ser instalados com cantos vivos.
- c. Não possui norma específica para essa situação.
- d. Uma escada pode ter corrimões em diversas alturas, além do corrimão principal na altura normal exigida. Nas escolas, jardins-de-infância e assemelhados, se for o caso, deve haver corrimões nas alturas indicadas para os respectivos usuários, além do corrimão principal. ✓
- e. Deverão ser instalados somente nas rampas de saída de emergência, não sendo necessária sua instalação em escadas de saída de emergência.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Uma escada pode ter corrimões em diversas alturas, além do corrimão principal na altura normal exigida. Nas escolas, jardins-de-infância e assemelhados, se for o caso, deve haver corrimões nas alturas indicadas para os respectivos usuários, além do corrimão principal.

### Histórico de respostas

Passo	Hora	Ação	Estado	Pontos
1	3/04/2025 10:22	Iniciada	Ainda não respondida	
2	3/04/2025 10:26	Salvou: Uma escada pode ter corrimões em diversas alturas, além do corrimão principal na altura normal exigida. Nas escolas, jardins-de-infância e assemelhados, se for o caso, deve haver corrimões nas alturas indicadas para os respectivos usuários, além do corrimão principal.	Resposta salva	
3	3/04/2025 10:27	Tentativa finalizada	Correto	1,00



## Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

As portas das rotas de saídas com mais de 50 pessoas e aquelas das salas com capacidade acima de 50 pessoas, em comunicação com os acessos e descargas, devem abrir:

- a. Não possui legislação específica para este caso.
- b. Sempre para cima.
- c. Sempre para baixo.
- d. No sentido contrário ao trânsito de saída.
- e. No sentido do trânsito de saída. ✓

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: No sentido do trânsito de saída.

## Histórico de respostas

Passo	Hora	Ação	Estado	Pontos
1	3/04/2025 10:22	Iniciada	Ainda não respondida	
2	3/04/2025 10:26	Salvou: No sentido do trânsito de saída.	Resposta salva	
3	3/04/2025 10:27	<b>Tentativa finalizada</b>	<b>Correto</b>	<b>1,00</b>



## Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

As caixas de escadas não podem ser utilizadas como depósitos ou para guarda de lixeira, mesmo por curto espaço de tempo, nem para a localização de quaisquer móveis ou equipamentos, exceto os previstos especificamente na NPT 11.

Escolha uma opção:

 Verdadeiro ✓ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

## Histórico de respostas

Passo	Hora	Ação	Estado	Pontos
1	3/04/2025 10:22	Iniciada	Ainda não respondida	
2	3/04/2025 10:26	Salvou: Verdadeiro	Resposta salva	
3	<b>3/04/2025 10:27</b>	<b>Tentativa finalizada</b>	<b>Correto</b>	<b>1,00</b>

## Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00



As saídas de emergência devem ser projetadas considerando o caminho contínuo, protegido e sinalizado, a ser percorrido pelo usuário em caso de emergência, de qualquer ponto da edificação, até atingir a via pública ou espaço aberto, com garantia de integridade física.

Escolha uma opção:

 Verdadeiro ✓ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

## Histórico de respostas

Passo	Hora	Ação	Estado	Pontos
1	3/04/2025 10:22	Iniciada	Ainda não respondida	
2	3/04/2025 10:26	Salvou: Verdadeiro	Resposta salva	
3	<b>3/04/2025 10:27</b>	<b>Tentativa finalizada</b>	<b>Correto</b>	<b>1,00</b>

[◀ Biblioteca do Módulo 4 \(invisível\)](#)

Seguir para...

Ca

